

| | |
|---|------------------|
| VOORBEELD TAAKRISICOANALYSE: DEMONTEREN VAN OUD GLAS | nummer: 1 |
|---|------------------|

| Opgesteld door: | KENNISCENTRUM GLAS | paraaf | | | Akkoord Directie / bedrijfsleiding | | | | paraaf |
|--|--|--------|---|----|--|----|----|----|------------|
| Activiteit | Gevaar | K | E | R | Beheersmaatregelen | K1 | E1 | R1 | Actie door |
| Verwijderen van stoppasta. | • Wegschieten van de pasta. | 7 | 3 | 21 | Ruimzichtbril altijd dragen | 7 | 1 | 7 | Glaszetter |
| | • Breken van het glazen paneel. (bij het weghakken van de pasta) | 5 | 3 | 15 | Toolboxmeeting aan wijden | 5 | 3 | 15 | Directeur |
| | • Beschadigen van de randen van het glazen paneel. | 7 | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 7 | - |
| | • Te vroeg losraken van het glazen paneel. | 5 | 4 | 20 | Met twee man werken (vasthouden) | 5 | 1 | 5 | Planning |
| Uitsnijden van de elastische kit. | • Uitschieten met het mes. | 7 | 3 | 21 | Kevlar hand- en polsbescherming | 7 | 1 | 7 | Glaszetter |
| | • Beschadigen van de randen van het glazen paneel. | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - |
| Demonteren van de glaslatten. | • Te vroeg losraken van het glazen paneel. | 3 | 4 | 12 | Met twee man werken (vasthouden) | 3 | 1 | 3 | Planning |
| | • Deponeren van de oude glaslatten op de werkvloer. | 10 | 4 | 40 | Veiligheidsschoeisel met ondoordring-bare tussenzool altijd dragen | 10 | 1 | 10 | Glaszetter |
| Verwijderen van droogbeglazingsprofielen | • Te vroeg losraken van het glazen paneel. | 3 | 4 | 12 | Met twee man werken (vasthouden) | 3 | 1 | 3 | Planning |
| | • Scherpe randen aan het profiel. | 5 | 1 | 5 | - | 5 | 1 | 5 | - |
| Uitnemen van het glazen paneel. | • Snijwonden. | 10 | 4 | 40 | Kevlar hand- en polsbescherming | 3 | 1 | 3 | Glaszetter |
| | • Het aannemen van een verkeerde tilhouding. | 5 | 3 | 15 | Toolboxmeeting aan wijden | 5 | 3 | 15 | Directeur |
| | • (Te) zwaar tillen. | 10 | 4 | 40 | Tilhulpmiddelen / voldoende personeel | 3 | 3 | 9 | Planning |
| | • Breken van het glazen paneel. | 5 | 3 | 15 | Toolboxmeeting aan wijden | 5 | 3 | 15 | Directeur |

| | |
|---|------------------------------------|
| K = Kans van optreden | K1 = Nadat beheersmaatregelen zijn |
| Praktisch onmogelijk maar theoretisch niet uit te sluiten | 1 |
| Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 3 |
| Denkbaar | 5 |
| Zeer wel mogelijk | 7 |
| Zeer waarschijnlijk, veelvuldig geconstateerd. | 10 |

| | |
|--|------------------------------------|
| E = Effecten categorie | E1 = Nadat beheersmaatregelen zijn |
| EHBO letsel / geringe schade / milieuverontreiniging | 1 |
| Medische behandeling (arts) / schade < € 4.500,= | 3 |
| Letsel met verzuim / schade < € 45.000,= | 4 |
| Verzuim > 6 weken / aanzienlijke milieuverontreiniging | 6 |
| (Gedeeltelijke) invaliditeit / schade < € 450.000,= | 8 |
| Dodelijke afloop / schade > € 450.000,= | 10 |