

Het werken in open kruipruimten kan extra risico's met zich meebrengen, zoals valgevaar. Niet alleen voor jezelf als monteur, maar ook voor derden. Deze flyer bespreekt twee incidenten waarbij een bewoner in een kruipruimte valt.

## 1: Bellende bewoner tuimelt in open gat

### Wat is er gebeurd?

Twee monteurs zijn aan het werk in de kruipruimte van een portiekflat. Voor de veiligheid hebben zij de tussendeur van de hal van de flat dichtgedaan. Verder houdt er een mangatwacht toezicht op het openstaande luik. Na een tijdje komt er een bewoner telefonerend van de trap afgelopen. De wacht ziet hem komen aanlopen. Hij staat aan de andere kant van het luik, roept 'stop' en steekt zijn arm op. De bewoner hoort de wacht niet, omdat hij belt met oortjes in. Ook merkt hij de wacht en het open luik niet op. Hij valt met een tuimeling in het open gat. De aanwezige monteurs schrikken hevig.

### Hoe kon dit gebeuren?

Dit incident maakt duidelijk dat het plaatsen van alleen een mangatwacht onvoldoende is. Bij het werken in een woning of flat bestaat altijd de kans dat bewoners of bezoekers in de buurt komen. Locaties met valgevaar, zoals open kruipruimten, moeten hierom altijd goed gemarkeerd en afgezet worden! Op deze manier wordt er gezorgd voor een barrière tussen de omgeving en de risicovolle situatie. Ook bewoners die afgeleid zijn kunnen dan simpelweg niet doorlopen.



Foto: hal portiekflat met afzetting na het incident

## 2: Klant valt in open kruipruimte

### Wat is er gebeurd?

Monteurs zijn bezig met het verzwaren van een huisaansluiting van een woning. Terwijl één van hen aan het werk is in de kruipruimte van de woning, houdt de ander wacht. Op een gegeven moment lopen zij voor gereedschap en afstemming naar de bus. Voordat ze naar buiten gaan, zorgen zij ervoor dat het open luik is afgezet met een A-bord. Als de monteurs weg zijn, komt er een bewoner aanlopen. Hij ziet het A-bord niet staan en valt in de open kruipruimte.

### Hoe kon dit gebeuren?

De monteurs waren zich bewust van het valgevaar en hebben hierom een waarschuwingsbord geplaatst. Dit incident leert dat het alleen plaatsen van zo'n bord onvoldoende is. Bewoners bevinden zich in hun eigen omgeving en kunnen een afwijkende situatie niet opmerken. Ze zijn vaak afgeleid en zien het bord simpelweg niet.

Wat ze hadden moeten doen, is de kruipruimte tijdelijk afsluiten. Of, als dit niet mogelijk was, de open kruipruimte afzetten met een harde afzetting (hek).

## Aandachtspunten en maatregelen

Een open kruipruimte levert het risico van valgevaar op, zowel voor medewerkers als derden. Zet het kruipgat daarom altijd af. Doe dit ook als je jouw werksituatie slechts tijdelijk verlaat!

Gebruik geschikt materiaal voor het afzetten. Hiermee wordt een harde afzetting bedoeld die verhindert dat iemand naar het gat kan lopen. Zorg dat je de juiste afzetting altijd bij je hebt.

Bespreek voor je aan het werk begint in een open gesprek met je collega de risico's en stel samen vast welke beheersmaatregelen moeten worden getroffen. De te plaatsen afzetting is hier onderdeel van.

Bij het werken met open ruimten zorg je er tenslotte voor dat er een mangatwacht aanwezig is.

### Reflectie- en discussievragen

- Iedereen moet gewoon opletten. Zeker als ze een locatie betreden waar gewerkt wordt! Eigen verantwoordelijkheid toch?
- Plaats jij altijd een afzetting bij het werken in open kruipruimten? Ook als je maar kort weg bent?
- Werk jij in jouw team altijd met een mangatwacht?

Vragen over deze flyer of incidenten die plaatsvinden bij het werken aan energienetten? Mail: [werkgroep@incidenten.net](mailto:werkgroep@incidenten.net)